


PLANTA: UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
escala 1:75


QUANTIDADE DE EXTINTORES					
TIPO	AP	POS	POS	POS	ES
CARGA	2A (10L)	20B-C (64kg)	30B-C (12kg)	40B-C (20kg)	2A-10B (10L)
TOTAL	04 UN.	04 UN.	01 UN.	02 UN.	01 UN.

LEGENDA	
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 Litros
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - (Ver Carga em Planta)
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - SOBRE RODAS
	EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA - 10 Litros
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Luminária Autônoma com Lâmpadas Fluorescentes 2 x11 W para autonomia mínima de 2 Horas.

DET: SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR



DET: INSTALAÇÃO DO EXTINTOR




SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME			
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO			
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
P2		PROIBIDO PRODUIR CHAMA	TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DA CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P3		PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO	TODO SITUAÇÃO ONDE O USO DE ÁGUA FOR IMPROPRIO PARA EXTINGUIR O FOGO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA			
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO)
COD H / L			INDICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO FIXADA NO TETO POR TIRANTES.

NOTAS GERAIS:

- A sinalização dos extintores deverá atender a convenção de cores: sendo o azul para Pó químico seco, amarelo para Gás carbônico e branco para Água, bem como deverá indicar do telefone do Corpo de Bombeiros "193";
- Deverá ser instalado um hidrante público caso não existir algum em um raio de 200 metros da edificação, em local indicado na planta ou a critério do CBMRN..



PLANTA: LOCALIZAÇÃO
escala 1:750

AUTOR _____

REPRESENTANTE LEGAL _____

RESPONSÁVEL PELA OBRA _____

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

SUPERINTENDENTE
GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

AUTORIA
ANDREW DE GALVÃO MOURA

CREA Nº
210017490-8

PROJETO
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO

OBRA
UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - UTR.

LOCAL
CAMPUS CENTRAL / UFRN.

ASSUNTO
PLANTA: EXTINTORES E ILUMINÇÃO EMERGÊNCIA.
DETALHE INSTALAÇÃO EXTINTORES.
LEGENDA E NOTAS GERAIS.

ESCALA 1:750 / 1:75	ÁREA DO TERRENO -	ÁREA CONSTRUÍDA 750,0 m²
ÁREA REFORMADA -	ÁREA AMPLIADA -	ÁREA COBERTA -
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL -	ÁREA COBERTA TOTAL -	ÁREA PERMEÁVEL -
DATA 24.05.2010	ARQUIVO INC(UTR)/P#U	PRANCHA Nº ÚNICA
OBSERVAÇÕES - -		