

Parecer Técnico

Referência: INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA Nº 014/2024-FUNPEC.

Descrição: Resposta ao recurso administrativo emitido pela empresa R&M CONSTRUTORA EIRELI EPP.

Parecer:

Conforme indicado no recurso administrativo, a empresa teve a sua proposta orçamentaria mais vantajosa mas foi desclassificada por não atingir a capacidade técnica exigida.

Os itens considerados para capacitação técnica foram “Execução de estrutura metálica com conexões parafusadas, na quantidade mínima de 10.000,00KG” e “Execução de laje pré fabricada do tipo steel deck, na quantidade mínima de 250,00m²”

Tais itens foram destacados de acordo com a relevância da obra, de forma a ter um contrato de execução da obra saudável, sem que ocorra preocupações com a capacidade técnica da empresa atuante no referido contrato. Ao verificar os projetos estruturais da edificação, nota-se a necessidade de pleno conhecimento e experiência em execução de estrutura metálica, bem como as suas minúcias, de modo a garantir o serviço bem executado, atingindo a vida útil da edificação.

De acordo com a empresa autora do recurso administrativo, foram apresentados vários acervos similares ao objeto licitado, no entanto, no parecer técnico elaborado com a análise das qualificações das empresas participantes, foi destacados os itens que se aproximassem da descrição dada em projeto básico, ainda que não se assemelhasse de forma técnica, exatamente como se exige no projeto básico.

Na terceira página do recurso administrativo, a empresa cita que a estrutura metálica soldada ou parafusada não tem distinção em sua relevância técnica, uma vez que o serviço seria executado pelo mesmo profissional, no entanto, deve-se pontuar que a estrutura metálica parafusada possui cuidados diferenciados em relação à soldada, no seu manuseio, na fabricação, recebimento, montagem e aplicação, existe a importância da garantia do cuidado em relação à sua distinção. Ainda que fosse considerado todo o acervo técnico de estruturas metálicas soldadas e parafusadas, a empresa em questão ainda estaria fora tecnicamente, por somar apenas 2.155,88Kg.

Destaca-se, mais uma vez, a importância de considerar a particularidade da execução da estrutura da edificação e forma cautelosa, garantindo a empresa qualificada para a execução da atividade, uma vez que os projetos estruturais seguem com os seus detalhamentos específicos para alcançar o perfeito funcionamento da edificação e sua vida útil.