

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
1	52000	MATERIAL NÃO ESPECIFICADO	4.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Equipamentos Permanentes necessários para a melhoria da infraestrutura de pesquisa a definir					
Especificação Complementar: Aquisição de equipamento equipamento de ar-condicionado para climatização dos novos laboratórios de pesquisa instalados no Departamento de Odontologia, conforme detalhado a seguir: Ar condicionado Split HW G-TOP Auto Inverter 9.000 BTUs 220V. Pesquisador responsável: Adriana da Fonte Porto Carreiro					
2	52000	MATERIAL NÃO ESPECIFICADO	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Equipamentos Permanentes necessários para a melhoria da infraestrutura de pesquisa a definir					
Especificação Complementar: Aquisição de equipamento equipamento de ar-condicionado para climatização dos novos laboratórios de pesquisa instalados no Departamento de Odontologia, conforme detalhado a seguir: Ar condicionado Split HW G-TOP Auto Inverter 18.000 BTUs 220V. Pesquisador responsável: Adriana da Fonte Porto Carreiro					
3	52000	MATERIAL NÃO ESPECIFICADO	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Equipamentos Permanentes necessários para a melhoria da infraestrutura de pesquisa a definir					
Especificação Complementar: Aquisição de equipamento equipamento de ar-condicionado para climatização dos novos laboratórios de pesquisa instalados no Departamento de Odontologia, conforme detalhado a seguir: Ar condicionado Split HW G-TOP Auto Inverter 24.000 BTUs 220V. Pesquisador responsável: Adriana da Fonte Porto Carreiro					
4	52000	MATERIAL NÃO ESPECIFICADO	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Equipamentos Permanentes necessários para a melhoria da infraestrutura de pesquisa a definir					
Especificação Complementar: Aquisição de equipamento equipamento de ar-condicionado para climatização dos novos laboratórios de pesquisa instalados no Departamento de Odontologia, conforme detalhado a seguir: Ar condicionado Split HW G-TOP Auto Inverter 30.000 BTUs 220V. Pesquisador responsável: Adriana da Fonte Porto Carreiro					
5	52000	MATERIAL NÃO ESPECIFICADO	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Equipamentos Permanentes necessários para a melhoria da infraestrutura de pesquisa a definir					
Especificação Complementar: Aquisição de equipamento equipamento de ar-condicionado para climatização dos novos laboratórios de pesquisa instalados no Departamento de Odontologia, conforme detalhado a seguir: Ar condicionado Split inverter piso teto R-32, 57.000 BTUs 220V. Pesquisador responsável: Adriana da Fonte Porto Carreiro					